

## ANEXO B



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA  
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO RIO GRANDE DO SUL  
Xº BATALHÃO DE BOMBEIRO MILITAR  
Xº CiaBM – Xº PelBM

## RELATÓRIO DE VISTORIA – PPCI N.º

Após a vistoria, constatou-se que as características da edificação/medidas de segurança contra incêndio encontram-se nas seguintes condições:

Aprovado – APPCI  Reprovado - NCV

| Características da edificação/área de risco de incêndio no MDVSCI                  |   |                      |
|--|---|----------------------|
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Dados de identificação da edificação ou área de risco de incêndio.....                          |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Dados de identificação do proprietário da edificação ou área de risco de incêndio.....          |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Dados de identificação do responsável pela edificação ou área de risco de incêndio.....         |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Dados de identificação do responsável técnico.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Assinaturas nos termos de compromisso.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Paginação.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT de execução de PPCI, caso não tenha sido entregue na análise.....                       |                      |
| Características da edificação/área de risco de incêndio no local                   |   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Ocupação.....   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Número de pavimentos.....   |                      |
| Documentos recebidos   |   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial Descritivo de Vistoria para Segurança Contra Incêndio – MDVSCI/ART/RRT específica..... |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo Técnico de Compartimentação Horizontal e/ou Vertical e ART/RRT específica.....            |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo Técnico de Isolamento de Riscos e ART/RRT específica.....                                 |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo Técnico de Segurança Estrutural em Incêndio e ART/RRT específica.....                     |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo Técnico de Controle de Material de Acabamento e Revestimento e ART/RRT específica.....    |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo Técnico de Equipamentos de Utilização de Público e ART/RRT específica.....                |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT de execução.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT de renovação ou equivalente.....  |                      |
| Extintor de incêndio   |   | Norma de referência: |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintores distribuídos de acordo com o PPCI aprovado.....                                      |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Agente extintor compatível com os materiais combustíveis existente no local.....                |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Capacidade extintora.....   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintores com a carga/recarga em dia.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintores com o teste hidrostático em dia.....   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintores pressurizados.....   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Dispositivo de segurança (lacre e anel) dos extintores.....                                     |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Integridade do selo e rótulo dos extintores.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintor desobstruído.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Extintores instalados corretamente no suporte ou parede.....                                    |                      |
| Alarme de incêndio   |   | Norma de referência: |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Acionadores de alarme de incêndio distribuídos de acordo com o PPCI aprovado.....               |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Acionadores instalados na altura de acordo com a norma.....                                     |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Funcionamento do alarme de incêndio.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Identificação dos acionadores de alarme na central.....   |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Acionadores de alarme desobstruídos.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização da central de alarme de incêndio de acordo com o PPCI aprovado.....                 |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Central do alarme desobstruída e supervisionada.....  |                      |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Instalação dos avisadores visuais, quando for o caso.....                                       |                      |

**ANEXO B**

|                             |                            | <b>Acesso de viaturas</b>                                  | <b>Norma de referência:</b>   |
|-----------------------------|----------------------------|--|---|
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Memorial descritivo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização do acesso de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Dimensões do pórtico de acesso à viatura de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Dimensões do(s) acesso(s) (vias internas) de acordo com o PPCI aprovado.....                                  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Acessos desobstruídos.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização do dispositivo de recalque de acordo com o PPCI aprovado, quando for instalada rede seca.....     |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização da(s) tomada(s) de hidrante(s) de acordo com o PPCI aprovado, quando for instalada rede seca..... |
|                             |                            | <b>Saídas de emergência</b>                                | <b>Norma de referência:</b>   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Memorial descritivo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Quantidade de saídas de emergência de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização das saídas de emergência de acordo com o PPCI aprovado.....                                       |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Largura do acesso de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Largura da escada de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Largura da rampa de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Largura da descarga de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Largura da porta de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Sentido de abertura da porta de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Portas corta-fogo instaladas corretamente.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | TRRF da porta corta-fogo de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Barra antipânico instalada.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Tipo de escada de acordo com o PPCI aprovado.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Piso da escada/rampa antiderrapante.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Antecâmara de acordo com o PPCI aprovado, quando exigida.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Aberturas/dutos de entrada e saída de ar existentes, quando exigidos.....                                     |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Sistema de pressurização, quando exigido.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Altura dos corrimãos instalados.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Corrimão contínuo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Espaçamento das balaustradas e longarinas dos guarda-corpos.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Altura dos guarda-corpos.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Elevador de emergência instalado, quando exigido.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Área de refúgio de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Sinalização de orientação e salvamento instalada de acordo com o PPCI aprovado.....                           |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Iluminação de balizamento instalado de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Funcionamento da Iluminação de balizamento.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Autonomia da iluminação de balizamento de, no mínimo, 1 hora.....   |
|                             |                            | <b>Hidrante e mangotinhos</b>                              | <b>Norma de referência:</b>   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Memorial descritivo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Funcionamento do ponto mais favorável hidráulicamente.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Funcionamento do ponto menos favorável hidráulicamente.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização das tomadas de hidrante de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização do reservatório de incêndio de acordo com o PPCI aprovado.....                                    |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Existência dos acessórios nos abrigos.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Quantidade de saídas em cada tomada.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização do dispositivo de recalque de acordo com o PPCI aprovado.....                                     |
|                             |                            | <b>Isolamento de risco de risco entre ocupações mistas</b> | <b>Norma de referência:</b>   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Memorial descritivo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | ART/RRT, com discriminação do laudo técnico.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Laudo técnico preenchido corretamente.....  |
|                             |                            | <b>Hidrante Urbano</b>                                     | <b>Norma de referência:</b>   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Memorial descritivo.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Tipo.....   |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Número de tomadas.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Dimensões.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Pintura.....  |
| <input type="checkbox"/> NA | <input type="checkbox"/> C | <input type="checkbox"/> NC                                | Funcionamento.....  |

## ANEXO B

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | <b>Chuveiro automático</b>                                       | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Existência do sistema de chuveiros automáticos.....              |                                   |
|  | <b>Deteção de Incêndio</b>                                       | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Existência do sistema de deteção de incêndio.....                |                                   |
|  | <b>Sinalização de Emergência</b>                                 | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Existência da sinalização emergência.....                        |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Sinalização emergência desobstruída.....                         |                                   |
|  | <b>Iluminação de Emergência</b>                                  | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Existência da iluminação de emergência.....                      |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Desobstrução da iluminação de emergência.....                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Funcionamento da iluminação de emergência .....                  |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Autonomia da iluminação de emergência de, no mínimo, 1 hora..... |                                   |
|  | <b>Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento</b>        | <b>Norma de referência:</b> _____ |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT, com discriminação do laudo técnico.....                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo técnico preenchido corretamente.....                       |                                   |
|  | <b>Compartimentação Horizontal</b>                               | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT, com discriminação do laudo técnico.....                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo técnico preenchido corretamente.....                       |                                   |
|  | <b>Compartimentação Vertical</b>                                 | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT, com discriminação do laudo técnico.....                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo técnico preenchido corretamente.....                       |                                   |
|  | <b>Segurança Estrutural em Situação de Incêndio</b>              | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | ART/RRT, com discriminação do laudo técnico.....                 |                                   |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Laudo técnico preenchido corretamente.....                       |                                   |
|  | <b>Controle de Fumaça</b>  | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas</b>         | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Sistema de Espuma</b>   | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Sistema de Resfriamento</b>                                   | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Controle de Temperatura</b>                                   | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Controle de Pó</b>  | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Brigada de Incêndio</b>                                       | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |
|  | <b>Plano de Emergência</b>                                       | <b>Norma de referência:</b>       |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                                   |

## ANEXO B

| Riscos específicos   |  |                             |
|--|--|-----------------------------|
|  | <b>Central de GLP</b>  | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Instalações Prediais de GN</b>  | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Caldeiras e Vasos de Pressão</b>  | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Depósito e/ou manipulação de líquidos e/ou gases inflamáveis</b>              | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Depósito e/ou manipulação de líquidos e/ou gases não inflamáveis</b>          | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Depósito e/ou manipulação de explosivos, munições e/ou fogos de artifício</b> | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Depósito e/ou manipulação de produtos perigosos</b>                           | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
|  | <b>Gerador de Energia Elétrica</b>   | <b>Norma de referência:</b> |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Memorial descritivo.....   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Localização de acordo com o PPCI aprovado.....                                   |                             |
| <input type="checkbox"/> NA <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> NC | Medidas de segurança contra incêndio conforme PPCI aprovado.....                 |                             |
| <b>Legenda: NA = Não aplicável    C = Conforme    NC = Não Conforme</b>            |  |                             |
| <b>Observações gerais</b>  |  |                             |

, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Vistoriante

Vistoriante